



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17.81425

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ», Адрес: Россия, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 8, ИНН: 6659117410, ОГРН: 1056603154838, телефон: +7 (343) 222-01-17, электронная почта: info@energoprom.org

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМ», Адрес: Россия, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 8, ИНН: 6659117410, ОГРН: 1056603154838, телефон: +7 (343) 222-01-17, электронная почта: info@energoprom.org

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC17

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Блок-контейнер для размещения технологического оборудования, дизель генераторов, оборудования связи, оборудования телерадиовещания и оборудования трансформаторных подстанций серий «Север» и «Арктика». ТУ 29.20.21.110-001-76508770-2017 БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЭНЕРГОПРОМ», серии «Север» и «Арктика». Согласно приложению №1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

код ТН ВЭД
9406 90 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Степень огнестойкости здания - III; класс конструктивной пожарной опасности здания - С0
таблица № 21,22 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №75689-ТЕХП/ПБ-25 от 23.07.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ17 от 2024-12-17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.07.2025 по 23.07.2028

Руководитель органа
по сертификации

подпись

М.Д. Морозов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.Е. Хвощев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.81425
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.07.2025 по 23.07.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 7703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Панели стеновые трёхслойные в составе: - стальной профилированный лист С25 (ГОСТ 19904-90) толщиной от 1,2 мм до 2 мм; - силовые боковые стойки из гнутого стального профиля толщиной от 2 мм до 4 мм (ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 19904-90) или из профильной трубы (ГОСТ 8639-82); - дополнительные силовые стойки из швеллера № 10, № 12, № 16 (ГОСТ 8240-97) для блок-контейнеров от 4,5 м; - паро-гидроизоляция типа «Спанлайт Д» (ГОСТ 30547-97) толщиной 0,1 мм (первый слой); - утеплитель минераловатный «URSA» или «ПРОФ» марки 34PN толщиной 100 мм для серии «Север», толщиной 150 мм для серии «Арктика», плотностью от 19,6 кг/м³ до 25 кг/м³; - паро-гидроизоляция типа «Спанлайт Д» (ГОСТ 30547-97) толщиной 0,1 мм (второй слой); - оцинкованный профилированный лист С-8 толщиной 0,5 мм (ГОСТ 24045-2016), в т.ч. с полимерным покрытием, или лист ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий) толщиной от 8 мм до 12 мм (ГОСТ Р 51829-2001).	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости REI45 при испытаниях под нагрузкой 300 кг/пог. м.
Настилы бесчердачных покрытий (двускатная кровля) в составе: - каркас крыши из гнутого профиля (швеллера) толщиной 4 мм (ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89); - опорные фермы крыши из листов стальных холоднокатаных толщиной от 1,2 мм до 3 мм (ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97); - обшивка из холоднокатаных листов толщиной от 2,0 до 4,0 мм (ГОСТ 19904-90, ГОСТ 16523-97) или из листа горячекатаного 2,0 мм (ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 14637-89); - паро-гидроизоляция типа «Спанлайт Д» (ГОСТ 30547-97) толщиной 0,1 мм; - утеплитель минераловатный «URSA» или «ПРОФ» марки 34PN толщиной 100 мм для серии «Север», толщиной 150 мм для серии «Арктика», плотностью от 19,6 кг/м³ до 25 кг/м³; - паро-гидроизоляция типа «Спанлайт Д» (ГОСТ 30547-97) толщиной 0,1 мм; - оцинкованный профилированный лист С-8 толщиной 0,5 мм (ГОСТ 24045-2016), в т.ч. с полимерным покрытием, или лист ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий) толщиной от 8 мм до 12 мм (ГОСТ Р 51829-2001).	ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости RE60 при испытаниях под нагрузкой 250 кг/м².

Руководитель органа
по сертификации

Морозов
подпись

М.Д. Морозов
инициалы, фамилия

Эксперт

Хвощев
подпись

С.Е. Хвощев
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации